

Нарушения выявленные в организациях 2 РОНД

13.11.2013

ООО «МГСА» Автостоянка № 154 Солнечногорский пр-д, д.11/24

- Работники организации допущены к работе без обучения мерам пожарной безопасности.
 - Не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII ППР в РФ.
 - Автостоянка не оснащена буксирными тросами и штангами из расчета один трос (штанга) на 10ед. техники, и не разработан план расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации в случае пожара.
- За нарушения, к административной ответственности привлечено должностное лицо по ч.1 ст. 20.4 КРФоАП.

ООО «Фламинго-2» ул. Онежская, д.13, корп.2

- Работники организации допущены к работе без обучения мерам пожарной безопасности;
- Не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII ППР в РФ;
- Помещения не оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации;
- Не разделены части здания, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (не установлены противопожарные двери в складских помещениях);
- Не определена категория пожарной опасности складских помещений;
- Дверь (из хозяйственного магазина) на путях эвакуации открывается не по направлению выхода из здания;
- Для отделки стен и потолков на путях эвакуации применяются горючие материалы (основной выход с цокольного этажа).

За нарушения, к административной ответственности привлечено должностное и юридическое лицо по ч.1 и ч.4 ст. 20.4 КРФоАП.

ГБУК г. Москвы ДК «Онежский» ул. Флотская, д.25

- Помещения не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации;
 - Помещения не оборудованы системой оповещения людей при пожаре (тип 2 СОУЭ).
- За нарушения, к административной ответственности привлечено должностное и юридическое лицо по ч.12 ст. 19.5 КРФоАП.

Адрес страницы: <http://golovinskiy.mos.ru/presscenter/news/detail/1165105.html>

[Управа района Головинский города Москвы](#)